cube

Pompes à chaleur

Documents Stavings
Cube HP pour EPB 2023 version 01





Information de produit comme exigé dans les règlements de l'UE n° 811/2013 et n° 813/2013

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon ECS intégré – split R32

Product	Cube HP Combi S6	Cube HP Combi S9	Cube HP Combi S12	Cube HP Combi S15
Numéro d'article	20059309	20059310	20059311	20059312
Type de générateur	Pompe à chaleur			
Sous-type de générateur	Electrique			
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieur) uniquement			
Fluide caloporteur du condenseur	Eau			
Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015	Non			
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non			
Chauffage				
Puissance nominale > 400 kW	Non	Non	Non	Non
Puissance (nominale ou thermique)	5 kW	6 kW	7 kW	11 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non	Non	Non	Non
Puissance OFF	0,013 kW	0,01 kW	0,017 kW	0,013 kW
Puissance TO	0,013 kW	0,01 kW	0,017 kW	0,013 kW
Puissance SB	0,013 kW	0,01 kW	0,017 kW	0,013 kW
Puissance CCH	0 kW	0 kW	0 kW	0 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif	Non	Non	Non	Non
Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh	55°C	55°C	55°C	55°C
Encodage du SCOPon	Encodage direct du SCOPon			
SCOPon 55°C	3,4	3,32	3,36	3,24
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié SCOPon			
ηS SCOPon 55°C	133,20%	129,60%	131,50%	126,60%
Conditions test connues	Oui	Oui	Oui	Oui
Augmentation de la T° à travers le condenseur	5	5	5	5
Secteur énergétique				
Refroidissement actif	non	non	non	non
Kit de refroidissement actif	20069744	20069744	20069744	20069744
Eau chaude sanitaire				
Configuration du stockage ou de l'échangeur	Générateur de chaleur avec ballon intégré			
Plage de puissance	≤ 70 kW	≤ 70 kW	≤ 70 kW	≤ 70 kW
Puissance (nominale ou thermique)	5kW	6kW	7kW	11kW
Configuration du stockage	Un ballon de stockage différent, un par producteur			

Information de produit comme exigé dans les règlements de l'UE n° 811/2013 et n° 813/2013

Profil de soutirage déclaré connu	Oui	Oui	Oui	Oui
Profil	L	L	L	XL
Efficacité énergétique connue	Oui	Oui	Oui	Oui
Efficacité énergétique nWH	122,10%	123,60%	121,10%	125,10%
PAC équipée d'une résistance électrique	Oui	Oui	Oui	Oui
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique?	Oui	Oui	Oui	Oui
Circulateur				
Nom	Pompe chauffage			
Introduction directe de la puissance installée	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissance installée	87	87	87	87
Type de circulateur	A rotor noyé avec régulation (excepte régulation marche/arrêt)			
EEI connu	Oui	Oui	Oui	Oui
EEI	0,23	0,23	0,23	0,23